

# ALERT

## TOONFREQUENT SIGNAAL VOOR TARIEFSTURING KLEINVERBRUIK

26-06-2021

---

### **Let op: vanaf 1 juli kunnen de tariefdraden ook overdag onder spanning staan**

Met ingang van 1 juli 2021 stopt Enexis met het doorgeven van het Toonfrequent (TF)-signaal voor tariefsturing kleinverbruik. Met het uitfaseren van dit TF signaal geeft Enexis invulling aan de sectorafspraken van IC240 om op 1 juli 2021 het TF signaal Tariefschakeling uit te zetten. Sturing voor Openbare verlichting (OVL) blijft onveranderd.

In delen van ons verzorgingsgebied wordt het tariefsignaal via zogenaamde tariefdraden/hulpadres doorgegeven. Afhankelijk van het gebied staat deze tariefdraad in hoog tarief of in laagtarief onder spanning. In het kader van veiligheid is er voor gekozen om in hoog tarief uit te schakelen.

Voor de gebieden waar tijdens hoog tarief de tariefdraden onder spanning staan betekent dit dat deze tariefdraden vanaf 1 juli 2021 permanent onder spanning blijven staan. Dit is afwijkend van wat buitendienst medewerkers gewend zijn. Wees je hiervan bewust en volg altijd de BEI richtlijnen en bijbehorende veiligheidswerk-instructies. De sturing wordt op termijn geheel weggehaald, zodat de tariefdraden uitgeschakeld worden.

Het uitzetten van het TF tariefsignaal heeft ook gevolgen voor onze klanten:

- Vanaf 1 juli wordt bij conventionele meters het verbruik nog slechts op één tarief geregistreerd (bij teruglevering kunnen dat 2 telwerken zijn)
- boilers die via het tariefsignaal worden aangestuurd worden niet meer automatisch ingeschakeld.